

2023 жылдың қорытындысы бойынша табиғи
монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат

"Астана-Энергия" АҚ

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі

Жылу энергиясын өндіру

реттелетін қызмет

№ р/с	Тиімділік көрсеткіші	2022 жылғы факт	2023 жылға арналған жоспар	2023 жылғы факт	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
1	2	3	4	5	6	7
1	Жылу энергиясын босату, Гкал	8 801 029,77	9 445 372,24	8 973 961,56	Ауытқу -471 411 Гкал немесе -5 % құрады	Желілік судың температурасын сыртқы ауа температура-сына қарай әзірленген және бекітілген "Режимдік картаға" сәйкес Астана-Теплотранзит АҚ диспетчерлік қызметі береді. Кезеңдегі сыртқы ауаның орташа температурасы 6,42 °С, жоспардан (4,65 °С) 1,77 °С жоғары болды.

Басқарма төрағасы



К.Калканов



Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2023 года

АО "Астана-Энергия"

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

Производство тепловой энергии

регулируемая услуга

№ п/п	Показатель эффективности	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Отпуск тепловой энергии, Гкал	8 801 029,77	9 445 372,24	8 973 961,56	Отклонение составило -471 411 Гкал или -5%	Температура сетевой воды задается диспетчерской службой АО Астана-Теплотранзит" согласно разработанной и утвержденной "Режимной карте", исходя из температуры наружного воздуха. Средняя температура наружного воздуха за период составила 6,42 °С, выше плана (4,65 °С) на 1,77 °С.

Председатель Правления



Каженов К.А.

